

Aprašymas			Description		
<b>Pakopinis jungiklis SS..</b>			<b>Step switch SS..</b>		
Pakopinio jungiklio SS.. pagalba rankiniu būdu galima reguliuoti dviejų arba trijų greičių vienfazių (230V) ventiliatorių variklių sukimosi greitį. Vieno regulatoriaus pagalba galima valdyti keletą variklių su sąlyga, kad suminė regulatorių srovė neviršytų regulatoriaus srovės.			Operational speed step switch SS.. can manually adjust the speed of electrical two or three speed motors /fans/(230V). Several motors can be connected to one controller but maximum current can not be exceeded.		
<b>SS..</b>			<b>SS..</b>		
Tipas	Pakopos	Srovė (A)	Type	Switch rating	Current (A)
SS3	2	10(3A)	SS3	2	10(3A)
SS4	3	10(3A)	SS4	3	10(3A)
<b>Techniniai duomenys</b> ● Srovė 230 VAC ● Valdymo signalas: pakopos ● Kontaktų srovė: 3A ● Maksimali leistina aplinkos temperatūra: 35°C ● Sandėliavimo temperatūra: -10°C..+40°C ● Saugos klasė: IP54 ●			<b>Technical data</b> ● Voltage supply 230 VAC ● Control type: step switch ● Switch rating: 3A ● Max ambient temperature: 35°C ● Storage temperature -10°C..+40°C ● Protection class: IP54 ●		
<b>Montavimas ir pajungimas</b> Išjunkite maitinimo įtampą. Reguliavimo rankenėlę nuimkite ir uždėkite statmenai regulatoriui. Atsukite veržlę ir nuimkite priekinę regulatoriaus dalį. Pritvirtinkite regulatoriaus dėžutę prie sienos arba sumontuokite regulatorių į potinkinę dėžutę. Pajunkite regulatorių pagal schemą. Įjunkite maitinimo įtampą ir įjunkite regulatorių. Nustatykite minimalaus greičio įtampą ir išjunkite regulatorių. Pritvirtinkite su veržle priekinę regulatoriaus dalį, uždėkite rankenėlę padėtyje "Išjungta".			<b>Installation and connection</b> Break mains voltage. The knob must be pulled out perpendicularly from the controller. Remove the nut and front plate to access the controller. Mount surface mounting case. Connect according to diagram. The controller should be wired in accordance with the wiring diagram supplied with the controller and markings on the terminals. Once all wiring to the controller has been completed, check that connections have been made to the correct terminals and that all connections are secure. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn off controller. Mount cover with nut to surface mounting case. Push knob in place at off position.		
<b>Priežiūra</b> Regulatorius nereikalauja jokios specialios priežiūros. Jei yra poreikis galima regulatoriaus korpusą valyti drėgna šluoste. Būkite dėmesingi, saugokite regulatorių nuo bet kokio skysčio ar drėgmės patekimo į jo vidų. Patekus drėgmei, įjungti galima tik visiškai regulatoriui išdžiuvus. Tik kvalifikuoti specialistai gali atlikti regulatoriaus aptarnavimo bei priežiūros darbus.			<b>Maintenance</b> The controller needs no specific maintenance. The housing may be cleaned using a moist cloth. In case of heavy filthiness, clean with non-aggressive cleaners. Pay attention that no fluids gets into controller. Reconnect mains only after the controller is completely dry. All electrical connections should be carried out after supply voltage break by qualified and authorized electrician in accordance with national and the local regulations.		
<b>Garantija</b> Gamintojas suteikia gaminiui 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Bet kokie gaminio pakeitimai panaikina gamintojo garantiją!			<b>Warranty and restrictions</b> The manufacturer warrants 2 year from delivery date against defect in manufacturing. Any modifications or alterations to the product annul the warranty!		




Šis produktas atitinka Žemų dažnių direktyvą (LVD) 2014/35/EU



This product conforms with the requirements of European standards: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU







### Jungimo schemas/Wiring and connections



### Pajungimo gnybtų žymėjimas/Terminal block

L	Maitinimo įtampa/Supply voltage/ 230V 50Hz
U1	Išėjimas/Output
U2	Išėjimas/Output
U3	Išėjimas/Output



UAB „DTP Baltic“

Sierbentų st. 115,

Siauliai LT-78152 LITHUANIA